

簡易省エネ診断実施報告書

1. 診断実施者

診断実施日	令和5年8月11日	プルダウン入力
診断実施事業者	平尾電工株式会社	
実施担当者	宮田 義文	

2. 診断受診者

事業所(企業)名	株式会社福田博商店		
事業所所在地	尼崎市大浜町1丁目43番地		
担当者	代表取締役 福田 孝		
建物種別	<input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 倉庫 <input type="checkbox"/> 店舗 <input checked="" type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> ビル <input type="checkbox"/> その他() 該当するものに✓		
年間操業・営業日数	220日 / 365日	プルダウン入力	
操業・営業時間	9時間 / 24時間 (1日あたりの電力使用時間) プルダウン入力		
電気契約種類	<input type="checkbox"/> 特別高圧 <input type="checkbox"/> 高圧 <input checked="" type="checkbox"/> 低圧 該当するものに✓		
契約電力(kW)	11kW	プルダウン入力	

3. 改善内容

<input checked="" type="checkbox"/>	設備	具体的な改善内容	電力量年間削減見込
<input checked="" type="checkbox"/>	空調	建屋内既存空調4台を、高効率空調に更新。 ※詳細は(別添 空調)を参照ください。	①4,539 kWh
<input type="checkbox"/>	照明		kWh

4. エネルギー使用状況

請求のあった直近月から 遡った過去12カ月	現状(実績値)	改善後(見込値)	
	a.電力消費量(kWh) 直近12カ月分の合計量	b.電力消費量(kWh) 見込12カ月分の合計量	c.削減率(%) (a-b)÷a
令和4年2月から 令和5年3月まで	8,017kWh	3,478kWh	56.6%

※ 部分はプルダウン入力となっていますので、▼から適切なものを選択してください。

本報告書は2部作成いただき、1部は診断受診事業者様へ、1部は(公財)尼崎地域産業活性化機構へそれぞれご提出ください。